

**Отчет о выполнении  
предписания № 147 от 27.08.2021 «Об устранении выявленных  
нарушений обязательных требований пожарной безопасности»**

Нарушение	Отметка о выполнении
Аварийное освещение на путях эвакуации людей отсутствует во всем здании ст. 89 п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено
На объекте отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов <u>дыхания и зрения человека от опасных п. 30 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</u>	Выполнено
Размещаемые в здании помещения производственного и складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. (складское помещение и помещение электро- щитовой)	Выполнено
Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (ответственный за пожарную безопасность, а также сторож(вахтер))	Выполнено

01 августа 2022 года

Директор МБОУ «Огнеупорненская СОШ»



Чуланова Б. Ж.