

№ ЕРКНМ: 74210061000200472065
от 27.08.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому району
тел. 8-(35163)-2-66-08, электронный адрес: ondr@74.mchs.gov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 147
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Огнеупорненская средняя образовательная школа"

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору Пьячева Максима Борисовича № 147 от 12 августа 2021 года была проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам Главного управления МЧС России по Челябинской области - государственным инспектором города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору Калимуллиным Романом Ринатовичем, в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Огнеупорненская средняя образовательная школа» по адресу: 457236, Челябинская область, Чесменской район, п. Огнеупорный, ул. Строительная, дом 11

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Аварийное освещение на путях эвакуации людей отсутствует во всем здании	ст. 89 п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
2.	На объекте отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	п. 30 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	01.08.2022	

	факторов пожара на каждого дежурного		
3.	Размещаемые в здании помещения производственного и складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. (складское помещение и помещение электро щитовой)	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ, статья 87, статья 88; СП 4.13130.2013, пункт 5.2.6"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями)	01.08.2022
4.	Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (ответственный за пожарную безопасность, а также сторож(вахтер))	п. 3 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	01.08.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


1. собственники имущества;
2. руководители федеральных органов исполнительной власти;
3. руководители органов местного самоуправления;
4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
6. должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Троицк, пожарное депо ПСЧ №55, кабинет ОНДиПР в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам - заместителя главного государственного инспектора города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору Николаева Кирилла Александровича в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:


(подпись) _____
Государственный инспектор
города Троицка, Троицкого, Октябрьского
и Чесменского районов
по пожарному надзору _____
(должность государственного инспектора) _____
Калимуллин Р.Р.
(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:


(подпись) _____
« 29 » сентября 2021 года _____
директор _____
(должность) _____
Нурелов Б.М.
(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.